

Отчет выполнения концессионером концессионных мероприятий в отношении объектов холодного водоснабжения в рамках концессионного соглашения от 24.12.2021г. №58-д.

с. Целинное

15.09.2023г.

1.

№	Мероприятие, предусмотренное концессионным соглашением	Сведения о результатах выполнения концессионных мероприятий
1	Реконструкция резервной скважины: восстановление работы резервной скважины с установкой насоса ЭЦВ 10-16-110 и установкой преобразователя частоты со съемным пультом Е4-8400-030Н 22 кВт 380В.	Выполнены

2. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности достигнуты.

Директор ООО «Теплосервис»



Беляева Е.А.